

**CERTIFICACIÓN N°**  
**CP003-DDM-NEGRO MATE**

**Master S.r.l. declara lo siguiente:**

La cremona MASTER ref. A6005 EN ACABADO "NEGRO MATE" (**NEOPA**)

**Ha pasado la prueba de CORROSIÓN:**

en atmósferas artificiales salinas,  
y ha obtenido el máximo resultado: **CLASE 4**

**Se han creados las condiciones de exposición a la corrosión a través de:**

Camaras de niebla salina (Spray)

**bajo los siguientes parámetros:**

240 horas

**y en conformidad con las normas:**

UNI EN 1670, ISO 9227, ISO 4628-2, UNI EN ISO 10289:2001,  
UNI ISO 2081

*Fecha de emisión: 24/10/2008*

**MASTER s.r.l.**  
L'Amministratore Unico  
**MARIA LUGIA LACATENA**  
*Maria Luigia Lacatena*

**Maria Luigia Lacatena**  
Amministratore Unico MASTER srl

La presente dichiarazione è basata su specifiche di prova stabilite internamente da MASTER srl  
MASTER srl si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti, senza preavviso ed in ogni momento.  
Tutti i diritti sono riservati. E' fatto divieto di qualunque riproduzione parziale o totale dei presenti documenti.