

CODICE CERTIFICATO
CP002-CAS-A3520.71

Master S.r.l., dichiara quanto segue:

LA CERNIERA A PETTINE PER INFISSI A BATTENTE (COD. A3520.71)
MONTATA SU INFISSO A NORMA SECONDO UNI EN 1935:2004

Ha superato il test di:

DURABILITÀ CICLICA PER CERNIERE DESTINATE ALL'USO SU PORTE
25.000 CICLI – USO PRIVATO

Su una macchina di prova del tipo:

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE PNEUMATICO

Condotto con i seguenti parametri di prova:

MASSA DI CARICO: 120 Kg
VELOCITÀ FUNZIONAMENTO: 600 cicli/h

In accordo con le norme:

UNI EN 13126-1:2006
UNI EN 1935:2004

Data emissione: 23/06/2008

Maria Luigia Lacatena
Amministratore Unico MASTER srl

La presente dichiarazione è basata su specifiche di prova stabilite internamente da MASTER srl
MASTER srl si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti, senza preavviso ed in ogni momento.
Tutti i diritti sono riservati. E' fatto divieto di qualunque riproduzione parziale o totale dei presenti documenti.