

**CODICE CERTIFICATO**  
CP073-CAS-8000A

**Master S.r.l., dichiara quanto segue:**

CERNIERA PER PORTE "EXTREMA" versione base

**Ha superato il test di:**

DURABILITÀ CICLICA PER CERNIERE DESTINATE ALL'USO SU PORTE  
200.000 CICLI - (USO PUBBLICO)

**Su una macchina di prova del tipo:**

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE PNEUMATICO

**Condotta con i seguenti parametri di prova:**

MASSA DI CARICO: 80Kg (SINGOLA CERNIERA)

VELOCITÀ FUNZIONAMENTO: 600 cicli/h

**In accordo con le norme:**

|   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|----|

UNI EN 13126-1:2006

UNI EN 1935:2004

*Data emissione: 23/09/2010*

**Maria Luigia Lacatena**  
Amministratore Unico MASTER srl

La presente dichiarazione è basata su specifiche di prova stabilite internamente da MASTER srl  
MASTER srl si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti, senza preavviso ed in ogni momento.  
Tutti i diritti sono riservati. E' fatto divieto di qualunque riproduzione parziale o totale dei presenti documenti.